

信阳市发展和改革委员会文件

信发改投资〔2021〕323号

信阳市发展和改革委员会 关于信阳市中心城区老旧排水管网修复改造工程 初步设计的批复

信阳市城市管理局：

你局《关于呈报信阳市中心城区老旧排水管网修复改造工程初步设计的请示》（信城管〔2021〕125号）文件及有关材料收悉。根据我委信发改城市〔2020〕392号、〔2021〕223号文件批复精神，结合咨询机构评估报告，经研究，批复如下：

一、原则同意河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司编制的工程初步设计修订版。

二、投资项目在线审批监管平台项目代码：2020-411502-46-01-105021。

三、项目主要建设地点位于信阳市中心城区的茶韵路、城

阳城路、新二十六街、行政路、平桥大道、五星街、新二十二街、新二十四大街、春华路、春华西路、龙江大道、浉河北路、新七大道、新五大道、北京大街、平东路、新十四街、工九路、新六大街、政和路、新三路、平安大道、工十四路、申城大道、浉河南路和南京大道等 26 条市政道路上。

四、主要建设内容及规模

对信阳市中心城区的部分路段排水管道进行修复改造，修复改造总长度为 13671 米，其中：紫外光固化整体修复长度为 3070 米；局部非开挖修复长度为 45 米（点状原位固化法修复 37 米、不锈钢双胀环修复 8 米）；开挖修复及改造的长度为 10556 米，采用钢筋混凝土承插口排水管。新建污水检查井 206 座、雨水检查井 119 座。

五、施工图设计时，应从技术经济方面进行综合比选，结合不同区段，合理选择管网修复工程方案。

六、消防及劳动安全卫生等设计，应在施工图设计中进一步完善。

七、总概算核定为 7045.74 万元。



抄送：市财政局、审计局

信阳市发展和改革委员会办公室

2021 年 11 月 12 日印发